

Приложение
к Протоколу № 10
от « 4/ » октября 2022

**Перечень типовых нарушений требований актов законодательства
Республики Беларусь в сфере газоснабжения, которые могут создать угрозу
жизни и здоровью потребителей (пользователей) газа***

№ п/п	Вид нарушения	Нормативный правовой акт	Пункт
1	Пользование газоиспользующим оборудованием в случае его неисправности, несвоевременности проведения технического обслуживания, при обнаружении запаха газа, неисправности газопроводов, отключающей арматуры, приборов автоматики безопасности.	Правила пользования газом в быту.	40.2
2	Самовольное подключение, отключение газового оборудования, в том числе после его отключения газоснабжающими организациями, его перестановка с применением сварки или иных способов соединения, а также переподключение на присоединительных гибкий шланг, разборки этого оборудования, его ремонт, вмешательство в работу приборов индивидуального учета расхода газа, присоединение к газоиспользующему оборудованию самодельных горелок и других приспособлений.	Правила пользования газом в быту.	40.6
3	Подсоединение к газопроводам и газовому оборудованию, а также к ИБУ самодельных горелок и других приспособлений.	Правила пользования газом в быту.	40.11
4	Эксплуатация газоиспользующего оборудования при: - неисправности дымовых и вентиляционных каналов, присоединительных дымоотводов, в том числе с разрушенными оголовками дымовых труб и вентиляционных каналов; - отсутствии тяги; - срабатывании автономного сигнализатора (извещателя) обнаружения угарного газа, установленного в помещении; - отсутствии актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных жилых и (или) нежилых помещениях, выдаваемых специализированной организацией, либо отсутствии записей в журнале учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов при наличии свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов до устранения указанных причин запрета.	Правила пользования газом в быту.	40.12

5	Эксплуатация баллонов с СУГ с утечками газа или признаками износа уплотнительных материалов, механическими повреждениями.	Правила пользования газом в быту.	40.14
6	Хранение баллонов с СУГ на ИБУ в не подключенном к ИБУ состоянии.	Правила пользования газом в быту.	40.17
7	Препятствие работе системы вентиляции и системе дымоудаления (заклеивание, закрытие мебелью, затруднение доступа к вентиляционным решеткам, врезка гофр (труб) от вытяжек над газовой плитой с перекрытием более 50% приемного отверстия вентиляционного канала, установка устройств для принудительной вентиляции в помещениях, оборудованных отопительным и (или) водогрейным газоиспользующим оборудованием с открытой камерой сгорания).	Правила пользования газом в быту.	40.20

*Перечень носит информационный (рекомендательный) характер, не является исчерпывающим и может быть дополнен иными нарушениями, которые могут создать угрозу жизни и здоровью людей, возникновения пожара или аварии по усмотрению инспекторского персонала в зависимости от рассматриваемой ситуации.