

Своевременная проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов и своевременное выполнение технического обслуживания отопительного и водогрейного газового оборудования перед отопительным сезоном

Большое количество домовладений в нашей стране отапливают свои жилые дома при помощи отопительных газовых котлов, а для получения горячей воды также могут использоваться газовые водонагреватели.

На сегодняшний день одним из важных вопросов, как показывает опыт эксплуатации отопительного и водогрейного газового оборудования, наряду с проведением его технического обслуживания, является своевременное обслуживание и проверка технического состояния инженерных систем, обеспечивающих безопасность при его эксплуатации — дымовых и вентиляционных каналов (далее – ДВК).



Для того, чтобы в самый неподходящий момент в отопительный период не остаться с проблемой по причине неисправности газового котла, необходимо проводить его техническое обслуживание. Указанное требование определено в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя газового оборудования, а также Правилами пользования газом в быту, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2007 г. № 1539 (далее - Правила). При проведении квалифицированным персоналом технического обслуживания газового оборудования помимо обслуживания самого оборудования проводится комплекс работ по определению его технического состояния и определение возможных неисправностей, которые могут возникнуть в перспективе. Однако, все усилия по поддержанию отопительного и водогрейного газового оборудования в рабочем состоянии могут оказаться напрасными, если не уделять должного внимания на содержание ДВК в

исправном состоянии. Ведь именно их исправная работа позволяет качественно работать газовому оборудованию и избежать появления угарного газа в помещениях жилого дома. Во время эксплуатации ДВК могут возникнуть такие неисправности, как разрушение стенок дымоходов, образование трещин в стенках дымоходов, вентиляционных каналов и их оголовков, засорение мусором и другими посторонними предметами.

Пользование газовым оборудованием при неисправных ДВК может привести к трагедии и даже гибели людей вследствие отравления угарным газом. С целью недопущения несчастных случаев в соответствии с Правилами, ДВК подлежат обязательной периодической проверке их технического состояния и прочистке:



— для отопительного газового оборудования, независимо из какого материала они изготовлены (оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, асбестоцементная труба и т.д.) обязательно перед отопительным сезоном;

— для водогрейного газового оборудования (проточных газовых водонагревателей) не реже одного раза в год, а если дымоход выполнен из кирпича — не реже одного раза в квартал.

Кроме того, для воздухообмена в помещении, где установлено отопительное или водогрейное газовое оборудование на время его работы требуется обеспечить приток свежего воздуха, решетки вентиляционных каналов должны быть постоянно открыты. Не допускается перекрытие приемного отверстия вентиляционного канала и установка устройств для принудительной вентиляции, где эксплуатируется оборудование с открытой камерой сгорания.

Пользоваться отопительным и (или) водогрейным газовым оборудованием при отсутствии сигнализатора угарного газа или в случаях его неисправности либо срабатывании не допускается.

Создание безопасных условий проживания в домах, а также соблюдение мер безопасности является неотъемлемой частью тепла и уюта, которые дает нам природный газ.

Соблюдение требований законодательства — это не только гарантия безопасности, но и избежание штрафов и других правовых последствий в случае инцидентов, вызванных несоблюдением норм. Так, несоблюдение периодичности проверки и прочистки ДВК, технического обслуживания газопроводов-вводов, газового оборудования, внутренних газопроводов либо отказ от их проведения — влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до двадцати пяти базовых

величин, а на юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин. Самостоятельное вмешательство в работу газового оборудования запрещено и предусматривает административную ответственность – наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от двадцати пяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – от пятидесяти до ста базовых величин.

Подготовка к отопительному сезону – это не просто формальность, а осознанная необходимость и ваша ответственность за себя и своих близких, игнорирование требований безопасности рано или поздно приведет к последствиям, которые не всегда возможно исправить, а соблюдение Правил пользования газом в быту сохранит здоровье Вам и Вашим близким.

СОХРАНИ ЖИЗНЬ СЕБЕ И СВОИМ БЛИЗКИМ!

**ПРОВЕРЬТЕ ИСПРАВНОСТЬ
ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
КАНАЛОВ**

**ПРОВЕРЬТЕ ДОГОВОР НА
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНУТРИДОВОМОВОГО ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ**



**НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ СЕМЬЮ ОПАСНОСТИ!
ВЫЗЫВАЙТЕ ТОЛЬКО СОТРУДНИКОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ.**