



ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПРИ УБОРКЕ УРОЖАЯ

В Республике Беларусь ежегодно происходят несчастные случаи с персоналом сельскохозяйственных, автотранспортных и иных предприятий, связанных с поражением электрическим током в охранных зонах воздушных линий электропередачи при уборке урожая.

Основными причинами таких случаев является движение транспортных средств с поднятым кузовом вблизи воздушных линий электропередачи (ВЛ), подъем персонала на бункеры, площадки обслуживания сельскохозяйственной и иной техники вблизи ВЛ, наезд на опоры ВЛ, приближение к оборванным проводам ВЛ на расстояние менее 8 метров. Все это приводит к смерти или тяжелым увечьям работников.

Для предотвращения несчастных случаев при выполнении работ вблизи ВЛ с применением машин и механизмов важно соблюдать требования электробезопасности.

Госэнергонадзор напоминает: во избежание несчастных случаев электротравматизма работникам сельхозпредприятий необходимо соблюдать ограничения, установленные для работ в охранных зонах линий электропередачи и закреплённые Положением о порядке установления охранных зон электрических сетей, размерах и режиме их использования, утверждённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2022 г. № 794.

Опасно любое прикосновение машин или их частей к проводам воздушных линий электропередачи. Это возможно при работе техники непосредственно под ними или при приближении к ним на недопустимое расстояние, при обрыве провода и его падении на транспортное средство или наезде на оборванный провод.

Действия водителя в случае падения провода воздушной линии электропередачи на машину или при соприкосновении её частей с проводом:

при наличии возможности, как можно быстрее, необходимо освободить машину от провода передвижением, водитель при этом не должен покидать кабину;

при отсутствии такой возможности в случае соприкосновения транспортного средства или механизма с проводом ВЛ дальнейшая работа запрещается. Следует оставаться в кабине, не прикасаться к металлическим элементам конструкции транспортного средства, также необходимо связаться с диспетчером энергоснабжающей организации по телефону 144. Запрещается спускаться с транспортного средства (механизма) на землю или подниматься на него, а также прикасаться к нему, стоя на земле, когда транспортное средство (механизм) находится под напряжением. Если в результате соприкосновения с проводом ВЛ

транспортное средство загорелось, то водитель должен его немедленно покинуть, но так, чтобы не было одновременного соприкосновения человека с корпусом машины и землей. Лучше всего спрыгнуть на землю соединив обе ноги и, при этом, не прикасаясь руками к машине или земле. Затем следует удалиться от транспортного средства на расстояние не менее 8 метров, передвигая ступни ног, не отрывая их от земли и одну от другой – «гусиным шагом»;

необходимо сообщить о случившемся владельцу электрических сетей и до прибытия аварийной бригады не предпринимать никаких самостоятельных действий.

Соблюдайте правила электробезопасности при работе в охранных зонах воздушных линий электропередачи!