

**Своевременная проверка технического состояния дымовых и
вентиляционных каналов и своевременное выполнение технического
обслуживания отопительного и водогрейного газового оборудования
перед отопительным сезоном**



Каждый день мы привычно включаем газовую плиту, чтобы приготовить себе пищу, проточный водонагреватель – чтобы нагреть воду, котел на газовом топливе – чтобы обогреть помещение, не думая за обыденностью действий, что стоит нам забыть или отвлечься, оставив плиту без внимания, не проверив наличие тяги пред розжигом проточного водонагревателя и котла на газовом топливе, как они тут же способны превратиться в потенциальные источники опасности.

В целях обеспечения безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов Правилами пользования газом в быту, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2007 г. № 1539, предусмотрена обязанность проверки исправности и прочистки дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах (жилых и (или) нежилых помещениях), а именно:

- дымовые и вентиляционные каналы в жилых и (или) нежилых помещениях для отвода продуктов сгорания от проточных газовых водонагревателей и отопительного газового оборудования независимо от материала, из которого они изготовлены, подлежат первичной проверке состояния и прочистке при вводе газифицированного объекта в эксплуатацию и периодическим проверкам и прочисткам в процессе эксплуатации;

- дымовые и вентиляционные каналы подлежат периодической проверке состояния и прочистке:

отопительного газового оборудования независимо от материала, из которого они изготовлены – перед отопительным сезоном;

проточных газовых водонагревателей в зависимости от материала, из которого они изготовлены:

кирпичные – не реже одного раза в квартал;

асбестоцементные, гончарные, стальные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона – не реже одного раза в год.

После каждого ремонта дымовые и вентиляционные каналы необходимо проверять и прочищать независимо от срока, прошедшего с предыдущей проверки.

В зимнее время не реже одного раза в месяц, а также в периоды резкого понижения температуры наружного воздуха, потребители газа должны обеспечить осмотр оголовков дымовых каналов в целях предотвращения их обмерзания и закупорки.

Допускается выполнение работ по повторной (периодической) проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных, блокированных жилых домах с установленным в указанных жилых домах газовым оборудованием с герметичными камерами сгорания и индивидуальными коаксиальными отводами продуктов сгорания потребителями газа или пользователями газа, являющимися членами семьи и (или) проживающими совместно с потребителями газа, при наличии свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов с регистрацией проверки в журнале учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов.

Обращаем внимание, что при отсутствии актов проверок, выполненных специализированными организациями, либо записей в журналах учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, свидетельствующих о выполнении соответствующих работ, газоснабжающая организация в целях предотвращения аварийных ситуаций и несчастных случаев имеет право отключить газоиспользующее оборудование от газораспределительной системы. За несоблюдение периодичности проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах для физических лиц законодательством предусмотрена административная ответственность – наложение штрафа в размере до десяти базовых величин.

Соблюдение Правил пользования газом в быту – ваша безопасность.