

Своевременная проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов и своевременное выполнение технического обслуживания отопительного и водогрейного оборудования перед отопительным сезоном

Большое количество граждан в нашей стране отапливают свои жилые дома при помощи газоиспользующих котлов. Для того, чтобы в самый неподходящий момент в отопительный период не остаться с проблемой по причине неисправности газового котла, необходимо своевременно проводить его техническое обслуживание. Тем более, что это требование определено заводом-изготовителем в руководстве по эксплуатации, а также установлено Правилами пользования газом в быту, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.11.2007 № 1539.

Помимо проведения самого технического обслуживания газоиспользующего оборудования, в соответствии с рекомендациями завода – изготовителя, проводится диагностика и определение возможных неисправностей, которые могут возникнуть в перспективе.

Однако, все усилия по поддержанию отопительного и водогрейного газового оборудования в рабочем состоянии могут оказаться напрасными, если не уделять должного внимания содержанию дымовых и вентиляционных каналов. Ведь именно их исправная работа позволяет качественно работать газовому оборудованию и избежать появления угарного газа в помещениях жилого дома.



Неисправность дымовых и вентиляционных каналов может возникнуть в процессе их эксплуатации в результате воздействия на них продуктов сгорания, а также после ремонта или реконструкции. С этой целью дымовые каналы для отвода продуктов сгорания от газовых водонагревателей и отопительного газового оборудования, а также вентиляционные каналы в жилых и (или) нежилых помещениях независимо от материала, из которого они изготовлены, подлежат первичной проверке состояния и прочистке при вводе газифицированного объекта в эксплуатацию и периодическим проверкам и прочисткам в процессе эксплуатации:

для отопительного газового оборудования независимо от материала, из которого они изготовлены – перед отопительным сезоном;

для проточных газовых водонагревателей в зависимости от материала, из которого они изготовлены:

- кирпичные – не реже одного раза в квартал;

- асбестоцементные, гончарные, стальные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона – не реже одного раза в год.



Допускается выполнение работ по повторной (периодической) проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных, блокированных жилых домах с установленным в указанных жилых домах газовым оборудованием с герметичными камерами сгорания и индивидуальными коаксиальными отводами продуктов сгорания потребителями газа или пользователями газа, являющимися членами семьи и (или) проживающими совместно с потребителями газа, при наличии свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов с регистрацией проверки в журнале учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов.

Для воздухообмена в помещении, где установлено отопительное или водогрейное газовое оборудование, во время работы газоиспользующего оборудования требуется обеспечить приток свежего воздуха, решетки вентиляционных каналов должны быть постоянно открыты. В помещениях, в которых эксплуатируется газоиспользующее оборудование, не допускается перекрытие приемного отверстия вентиляционного канала и установка устройств для принудительной вентиляции.

Хочется отметить, что для создания безопасных условий проживания в наших домах, необходимо принять для себя убеждение в том, что соблюдение мер безопасности является неотъемлемой частью того тепла и уюта, которые дает нам природный газ.

Госэнергогазнадзор напоминает, что несоблюдение периодичности проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, технического обслуживания газопроводов-вводов, газоиспользующего оборудования, внутренних газопроводов либо отказ от их проведения – влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до двадцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо

– до пятидесяти базовых величин. Самостоятельное вмешательство в работу газового оборудования запрещено и предусматривает административную ответственность в виде наложения штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от двадцати пяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – от пятидесяти до ста базовых величин.

Подготовка к отопительному сезону – это не просто формальность, а осознанная необходимость. Игнорирование требований безопасности рано или поздно приведет к последствиям, которые не всегда возможно исправить, а соблюдение Правил пользования газом в быту сохранит здоровье Вам и Вашим близким.